





| POS. Nr. | DESCRIZIONE DESCRIPTION | MATERIALE MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | POZZETTO PREFABBRICATO PER ELETTRODI A PACHETTO PREFABRICATED SQUARE PIT FOR ELECTRODES | CEMENTO CONCRETE |
| 2 | DISPERSORE DI TERRA L=1.5m A CROCE CROSS ROD ELECTRODE L=1.5m | ACCIAIO ZINCATO GALV. CARBON STEEL |
| 3 | CAPICORDA A COMPRESSIONE 50mm2 COMPRESSION TYPE LUG 50mm2 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 4 | VITE M12x30mm BOLT M12x30mm | AISI 316 |
| 5 | RONDELLA PIANA M12 PLAIN WASHER M12 | AISI 316 |
| 6 | RONDELLA ELASTICA M12 SPRING WASHER M12 | AISI 316 |
| 7 | DADO M12 NUT M12 | AISI 316 |
| 8 | BARRA DI TERRA 8 FORI EARTHING TERMINAL 8 HOLES | AISI 316 |
| 9 | CHIUSINO CON ASOLA PER SOLLEVAMENTO COVER WITH LIFTING HOLE | GALVANIZZATO ARMATO REINFORCED CONCRETE |
| 10 | BARRA DI RAME NUDO CONDUTTORE 50mm2 BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR 50mm2 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 11 | MORSETTO A COMPRESSIONE 50/50mm2 COMPRESSION TYPE CONNECTOR 50/50 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 12 | BARRA FILETTATA M16+DADI COMPLETI DI DADI E RONDELLE CONNECTING BAR WITH NUTS AND WASHERS AT BOTH ENDS | AISI 316 |
| 13 | CONDUTTORE DI RAME ISOLATO GIALLO/VERDE 50mm2 YELLOW/GREEN INSULATED STRANDED COPPER CONDUCTOR 50mm2 | RAME COPPER |
| 14 | NASTRO DI PROTEZIONE PROTECTION TAPE | CATRAME PLASTIFICATO PLASTIC TAR |

NOTE :
NOTES :
1) LA LUNGHEZZA SARA' DEFINITA DURANTE IL MONTAGGIO
LENGHT TO BE DEFINED AT MOUNTING.

2) PER FISSARE LA BARRA DI TERRA ALL'INTERNO DEL POZZETTO, DEVE ESSERE USATO UN BULLONE A ESPANSIONE DI CORTA LUNGHEZZA PER EVITARE DI PERFORARE LA PARETE DEL POZZETTO
FOR A FIXING EARTHING TERMINAL INSIDE EARTHING PIT, SHOULD BE USED EXSPANSION BOLTS OF A SHORTER LENGHT TO AVOID PERFORATING OF THE WALL OF THE PIT




| POS. Nr. | DESCRIZIONE DESCRIPTION | MATERIALE MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | CORDA DI RAME NUDO CONDUTTORE 50mm2 BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR 50mm2 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 2 | MORSETTO A COMPRESSIONE 50/50mm2 COMPRESSION TYPE CONNECTOR 50/50mm2 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 3 | CONDUTTORE DI RAME ISOLATO GIALLO/VERDE 50mm2 YELLOW/GREEN INSULATED STRANDED COPPER CONDUCTOR 50mm2 | RAME COPPER |
| 4 | CAPICORDA A COMPRESSIONE 50mm2 COMPRESSION TYPE LUG 50mm2 | RAME STAGNATO TINNED COPPER |
| 5 | VITE M12x30mm BOLT M12x30mm | AISI 316 |
| 6 | GRAFFETTA "F" PER FISSAGGIO DEL TUBO CLAMP "F" FOR PIPE FIXING | ACCIAIO ZINCATO GALV. CARBON STEEL |
| 7 | TUBO IN PVC 25mm PVC PIPE, 25mm | PVC |
| 8 | DADO M12 NUT M12 | AISI 316 |
| 9 | RONDELLA PIANA M12 PLAIN WASHER M12 | AISI 316 |
| 10 | RONDELLA ELASTICA M12 SPRING WASHER M12 | AISI 316 |
| 11 | NASTRO DI PROTEZIONE PROTECTION TAPE | CATRAME PLASTIFICATO PLASTIC TAR |

NOTE :
NOTES :
1) LA LUNGHEZZA SARA' DEFINITA DURANTE IL MONTAGGIO
LENGHT TO BE DEFINED AT MOUNTING.




LEGENDA

- canalizzazione linee interrate in corrugato 160mm
- corda rame nudo 50 mmq direttamente interrata
- pozzetti interrati ispezionabili 0.60 x 0.60 mt
- quadro elettrico generale illuminazione
- quadro elettrico torre faro (QTF), in armadio in vetroresina su basamento
- Posizionamento torre faro h:25mt- illuminazione campo

# COMUNE DI TRANI

REALIZZAZIONE DI TORRI FARO
PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO
DI CALCIO STADIO COMUNALE DI
TRANI
PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:
*Planimetria Impianto elettrico, di messa a terra e particolari*

Tav. 04
Scala 1:250
Ottobre 2019

R.T.P. :
*Ing. Alessandro Cafagna*
*Ing. Francesco D'Amico*
*Dott.Geol. Francesco Bianco*
*Collaboratore:*
*Ing. Paolo Chisu*

R.U.P.:
*Ing. Luigi Puzziferri*
*Dirigente dell'Area Tecnica*

A0